

	Kino 1			Ausführungsplanung Verteiler
	26			
Eingang	Verb. Zum Schrank	Brücken	Klemme	Ausgang
+24VDC	x		1	
-24VDC	x		2	
24VAC	x		3	
N24VAC	x		4	
	x		5	Rauchschutzklappe Zuluft Aufsignal
			6	Null für Auf Signal
			7	Versorgung für RM Signal
	x		8	RM Rauchschutzklappe Zuluft Auf
	x		9	RM Rauchschutzklappe Zuluft Zu
	x		10	Rauchschutzklappe Abluft Aufsignal
			11	Null für Auf Signal
			12	Versorgung für RM Signal
	x		13	RM Rauchschutzklappe Abluft Auf
	x		14	RM Rauchschutzklappe Abluft Zu
			20	Spannungsversorgung WP-Signale
	x		21	Betrieb Wärmepumpe
	x		22	Störung Wärmepumpe
	x		23	Freigabe Wärmepumpe
	x		24	Freigabe Wärmepumpe
	x		25	Umschaltung Heizen/Kühlen
	x		26	Umschaltung Heizen/Kühlen
	x		27	Sollwertsignal
			28	Bezug Sollwertsignal
	x		29	Messnull Fühler
	x		30	Fühler Zuluft
			31	Spannung für CO2/VOC/Temp Sensor
			32	Spannungsversorgung Minus
	x		33	Signal CO2
	x		34	Signal VOC
	x		35	Signal Temp
			36	Versorgung + VSR Zuluft
			37	Versorgung - VSR Zuluft
	x		38	Signal Volumenstromregler Zuluft
	x		39	RM Volumenstromregler Zuluft
			40	Versorgung + VSR Abluft
			41	Versorgung - VSR Abluft
	x		42	Signal Volumenstromregler Abluft
	x		43	RM Volumenstromregler Abluft